

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Иванов И.В.
«15» декабря 2016 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1п
объекта и услуг для инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): **объект культуры**
(указывается: объект здравоохранения; объект образования; объект социальной защиты населения; объект физической культуры и спорта; объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и сферы услуг; объект службы занятости и места приложения труда; административный объект; иное)
- 1.2. Адрес объекта: **190000 Санкт-Петербург, ул.Иванова, д.1, лит.А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2 этажа, 1 208,2 кв.м**
- часть здания
- наличие прилегающего земельного участка: **3 538 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1961**, капитального ремонта/реконструкции **2007**
проектная документация на (вид работы) _____ утверждена / прошла экспертизу в срок _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт **2025**; реконструкция _____;
строительство нового здания _____; иное _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **190000 Санкт-Петербург, ул.Иванова, д.1, лит.А**
- 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность, иное ___)
- 1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная, иное)
- 1.10. Территориальная принадлежность (**региональная**, федеральная, муниципальная, иное)
- 1.11. Вышестоящая организация: **Комитет по культуре Санкт-Петербурга**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: **191000 Санкт-Петербург, Невский пр., 1, тел. (812)576-00-00; факс (812)576-00-01**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу): **учреждение дополнительного образования детей**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, проведение концертных выступлений, участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в общегородских культурно-массовых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, программах межрегионального и международного сотрудничества, организация фестивалей и конкурсов с участием и /или для учащихся образовательных учреждений в сфере культуры**
- 2.3. Форма оказания услуг: (**на объекте**, в том числе с проживанием; **на дому**; дистанционно; иное)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (**К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У**) / нет)¹:

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от ст.м «Девяткино» маршрутное такси № 1, № 2 до остановки ул. Иванова

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: **30 м**

3.2.2 Время движения (пешком): **1 мин**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути — **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (**К, О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У**)

3.2.8 Необходимо сопровождение на пути движения инвалидам (**К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У**) / **нет**

Необходимые организационные решения: **организовать размещение тактильной информации на пути движения от остановки (обращение к администрации района)**

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания*

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком +)*				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)	+				
О-н (поражение нижних конечностей)	+				
О-в (поражение верхних конечностей)	+				
С-п (полное нарушение зрения – слепота)	+				
С-ч (частичное нарушение зрения)	+				
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)	+				
Г-ч (частичное нарушение слуха)	+				
У (нарушения умственного развития)	+				
Все категории инвалидов***	+				

* - вариант «А» - **универсальный проект** (доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания)

** - вариант «Б» - **разумное приспособление** (при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании)

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

¹**К** - передвигающиеся на коляске; **О** - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: **О-н** - поражение нижних конечностей; **О-в** - поражение верхних конечностей; **С-п** - полное нарушение зрения (слепота); **С-ч** - частичное нарушение зрения; **Г-п** - полное нарушение слуха (глухота); **Г-ч** - частичное нарушение – слуха; **У** - нарушения умственного развития

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «09» декабря 2016 года*

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП	ДП	ДП

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности объекта и услуг, и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - делается отметка, если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- **ВНД** – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «09» декабря 2016 г *

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования**	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУпп	ДУим	ДУпп	ДУпп	ДУим	ДУпп	ДУим	ДП	
2 этапа (отложенных работ)	ДУпп	ДП	ДУпп	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП	
3 этапа (итоговых работ)	ДЧ	ДП	ДУпп	ДЧ	ДП	ДУпп	ДП	ДП	

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** – доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** – доступно условно с предоставлением услуг на дому; **ДУ-дистант** – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** – временно недоступно

3.6. Объект является приоритетным (да, нет)

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов, в программу 12.10.2015

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+		+	+		+		
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом								
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
1.4 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ в т.ч. с приобретением технических средств адаптации (и информации) и проведением ремонтных работ	ДУ-им		+			+		+	
1.5 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
1.5.1 По варианту «А»	ДП								+
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности – 1 апреля 2017 года									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+		+	+		+		
2.2 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ в т.ч. с приобретением технических средств адаптации (и информации) и проведением ремонтных работ	ДУ-им								
2.3 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									

2.3.1 По варианту «А»	ДП		+			+		+	+
2.3.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности – 1 декабря 2020 года									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп			+				+	
3.2 Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.2.1 По варианту «А»	ДП		+			+		+	+
3.2.2 По варианту «Б»	ДЧ	+				+			
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности – 1 декабря 2025 года									

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте» от «15» декабря 2016 года (прилагается)

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое)
- техническая экспертиза _____
- разработка проектно-сметной документации
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) _____
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем) _____
- рассмотрение на _____
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное _____

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1 первого этапа и пункт 1 второго этапа):

Согласованы без замечаний	Дата <u>«12» декабря 2016 года</u>
Согласованы с замечаниями и предложениями (прилагаются к «дорожной карте» объекта)	Дата «___» _____ 20___ г.
Замечания устранены	Дата «___» _____ 20___ г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до	Дата «___» _____ 20___ г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) www.____.ru
- Карте доступности (адрес) www.city4you.spb.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от «09» декабря 2016 года

2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от «15» декабря 2016 года
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) 22 шт.
4. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

5. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

6. Другое

(Например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель
(руководитель)

Подпись

ФИО, должность

Члены комиссии:

Подпись

ФИО, должность

Подпись

ФИО, должность

Подпись

ФИО, должность

Подпись

ФИО, должность

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»

Наименование объекта

190000 Санкт-Петербург, ул.Иванова, д.1, лит.А

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1 Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию (Все) 1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п) 1.3 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (Все)	1.1 Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию 1.2 Выделить и обозначить не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1) 1.3 Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него 1.4 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения		К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч) 2.2 Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы (С-ч) 2.3 Порог на входе более 2,5 см (К) 2.4 Отсутствие нормативных поручней на лестнице (О-н, С-п) 2.5 Доводчик не функционирует (К) 2.6 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п)	2.1 Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки 2.2 Установить переговорное устройство (кнопку вызова персонала) перед пандусом 2.3 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения	2.1 Отрегулировать доводчик 2.2 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней 2.3 Установить нормативные поручни на лестнице и пандусах 2.4 Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДУим О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУим Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

		2.7 Неединообразная геометрия ступеней (О-н, С-п, С-ч) 2.8 Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен (С-ч) 2.9 У пандусов отсутствуют поручни (К) 2.10 Действует система контроля доступа по бесконтактным картам, отсутствует обозначение (У)	2.4 Установить информацию в тамбуре рядом со считывателем карт	2.5 Приобрести мини-пандус для преодоления порогов			
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1 Наличие лестницы без поручней (2 ступеньки) (К, О-н, С-п, С-ч) 3.2 Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению (С-п) 3.3 Отсутствуют нормативные поручни на лестницах, ведущих на 2 этаж (О-н, С-п, С-ч) 3.4 Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам (Все) 3.5 Лестница не дублируется пандусами или иными подъемными устройствами (К) 3.6 Имеются перепады высот (К) 3.7 Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней лестниц (С-ч) 3.8 Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен (С-ч)	3.1 Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету 3.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения	3.1 Приобрести лестничный гусеничный подъемник 3.2 Установить нормативные поручни на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 30 см с тактильным обозначением уровня этажа 3.3 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней 3.4 Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей 3.5 Заменить 2 ступени лестницы после гардероба на пандус	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДУим О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУим Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания	4.1 Высокий уровень прилавка в гардеробе (К) 4.2 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п) 4.3 При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п) 4.4 Отсутствует индукционная система (Г-ч) 4.5 Информация о помещениях размещена на дверном полотне (Все)	4.1 Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг 4.2 Организовать допуск сурдопереводчика 4.3 Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука	4.1 Понизить уровень прилавка в гардеробе 4.2 Установить стационарную индукционную систему 4.3 Приобрести съёмный пандус для обеспечения выхода на сцену	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДУпп Г-ч - ДУим У - ДП	К - ДУпп О-н - ДП О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДУпп Г-ч - ДП У - ДП

		4.6 Не обеспечена возможность выхода на сцену (К)	4.4 Установить информацию при входе в помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками 4.5 Организовать размещение инвалидов на креслах-колясках рядом с выходом из помещения				
5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната	5.1 Информация о помещении размещена на дверном полотне (Все) 5.2 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все) 5.3 Отсутствует откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства (К) 5.4 Допуск в помещение ограничен (Все) 5.5 Отсутствуют крючки для костылей и тростей	5.1 Разместить информацию о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками 5.2 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке 5.3 Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет	5.1 Установить мнемосхему санитарно-гигиенического помещения 5.2 Установить откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства 5.3 Установить крючки для костылей и тростей	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУим О-н - ДУим О-в - ДП С-п - ДУим С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке (Все) 6.2 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч) 6.3 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п) 6.4 На сайте нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг (Все)	6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5) 6.3 Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН	6.1 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учётом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДУпп Г-ч - ДУим У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДУпп Г-ч - ДП У - ДП

7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)	7.1 Организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации района)		К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
-----------	---	---	--	--	---	--	--

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУ_{пп}	ДУ_{им}	ДУ_{пп}	ДУ_{пп}	ДУ_{им}	ДУ_{пп}	ДУ_{им}	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ_{пп}	ДП	ДУ_{пп}	ДУ_{пп}	ДП	ДУ_{пп}	ДП	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДЧ	ДП	ДУ_{пп}	ДЧ	ДП	ДУ_{пп}	ДП	ДП

СОГЛАСОВАНО
Зам.председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга
Свердлов И.Р. _____
«15» января 2017 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Иванов И.В. _____
«15» декабря 2016 года

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»
Наименование объекта

190000 Санкт-Петербург, ул.Иванова, д.1, лит.А
Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН <i>(буквенное обозначение)</i>	Срок исполнения <i>(и этап работы*)</i>	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия <i>(источник финансирования)</i>	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2025 (3 этап)	согласно Плану капитального ремонта учреждений культуры Санкт-Петербурга до 2025 года	
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2025 (3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		после 2020 (2 этап)		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - установка информации об ОСИ на въезде на территорию	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		

	<ul style="list-style-type: none"> - выделение и обозначение не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1) - установка на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него 				
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова (переговорное устройство), - информационное табло 	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: <ul style="list-style-type: none"> - установка информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки, - установка переговорного устройства (кнопка вызова персонала) на входе, - установка информации в тамбуре рядом со считывателем карт 	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		
	<ul style="list-style-type: none"> - регулировка доводчика, - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней, - установка нормативных поручней на лестнице и пандусах, - приобретение мини-пандуса для преодоления порогов 	К, О-н, С-ч	после 2020 (2 этап)		
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: <ul style="list-style-type: none"> - информационное табло, - кнопка вызова (переговорное устройство), 	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		
	<ul style="list-style-type: none"> - мини-пандус, - поручни 	К, О-н, С-ч	после 2020 (2 этап)		
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: <ul style="list-style-type: none"> - установка информации о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету, 	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		
	<ul style="list-style-type: none"> - приобретение лестничного гусеничный подъёмник, - установка нормативных поручней на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 30 см с тактильным обозначением уровня этажа, - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней, 	К, О-н, С-ч	после 2020 (2 этап)		

	- нанесение контрастной маркировки на прозрачные полотна дверей, - замена 2 ступеней лестницы после гардероба на пандус				
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационное табло с указанием сведений о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету,	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		
	- лестничный гусеничный подъёмник - поручни	К, О-н, С-ч	после 2020 (2 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: - установка информации при входе в помещения со стороны дверной ручки	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		
	- понижение уровня прилавка в гардеробе, - установка стационарной индукционной системы, - приобретение съёмного пандуса для обеспечения выхода на сцену	К, Г-ч	после 2020 (2 этап)		
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационные таблички с дублированием рельефными знаками,	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		
	- индукционная система, - съёмный пандус	К, Г-ч	после 2020 (2 этап)		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: - размещение информации о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками - установка кнопки вызова персонала в туалетной кабинке - установка информации рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		
	- установка мнемосхемы санитарно-гигиенического помещения - установка откидного поручня рядом с унитазом со стороны свободного пространства - установка крючков для костылей и тростей	К, О-н, С-п	после 2020 (2 этап)		
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова (со шнурком), - информационный знак	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		
	- откидной поручень,	К, О-н, С-п	после 2020		

	- мнемосхема,		(2 этап)		
3.6	По системе информации - Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории			
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	I кв. 2017 (1 этап), после 2020 (2 этап)		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	I кв. 2017 (1 этап)		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	после 2020 (2 этап)		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		
3.7	По путям движения к объекту				
	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		
	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)		I кв. 2017 (1 этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		

1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению)	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		
1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	I кв. 2017 (1 этап)		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		I кв. 2017 (1 этап)	-	
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		I кв. 2017 (1 этап)		
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	I кв. 2017 (1 этап)		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочными представителями общественных объединений инвалидов

СОГЛАСОВАНО

**Представитель общественного объединения инвалидов
РООИ СПб «Помощь»**

Название организации

Трумова Г.Л. (_____)

Фамилия, Имя, Отчество

Тел. (812) 520-00-00

Координаты для связи

Дата согласования «12» декабря 2016 года

Согласовано без замечаний / ~~с замечаниями~~ (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий